

VKF Technische Auskunft Nr. 27194

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Flumroc AG Industriestrasse 8 Postfach 8890 Flums Schweiz	
Hersteller	Flumroc AG 8890 Flums Schweiz	
Produkt	FLUMROC DÄMMPLATTE 1 - GENERATION FUTURO	
Beschrieb	Mineralwollplatte mit formaldehydfreiem Bindemittel, RD=38kg/m ³ , D=10-220mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	HFM, München: Prüfbericht 'B16186' (04.05.2016); Hoch, Fladungen: Prüfbericht 'PB-Hoch-150649-2' (07.10.2015); HFM, München: Prüfbericht 'B16185' (04.05.2016), Prüfbericht 'B15261' (08.10.2015), Klassifizierungsbericht 'B15134' (10.05.2016); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-02' (07.09.2016); Hersteller: Leistungserklärung 'DoP-1001' (03.01.2017)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1716, EN ISO 1182	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	22.03.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo