



## Renseignement technique AEA1 N° 32620

**Titulaire**  
Armacell GmbH  
Robert-Bosch-Str. 10  
48153 Münster  
Germany

**Fabricant**  
-

**Groupe** 142 - Isolations de tuyaux

**Produit** ARMAFLEX SE

**Description** Isolation de tuyaux en mousse élastomère flexible (FEF), PS=53.12-71.88kg/m<sup>3</sup>, E=6-32mm

**Utilisation** RF2

**Documentation** MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '231001767-1' (04.01.2023), Rapport d'essai '231001767-2' (04.01.2023); CSTB, Marne: Rapport d'essai 'DSSF-22-15222' (22.02.2023), Rapport de classification 'RA23-0030' (22.02.2023); MPA NRW, Erwitte: Rapport de classification '231001767-3' (04.01.2023); GSH, Celle: Certificat de constance des performances '0919-CPR-0543-FEF-12-2-R16.e' (15.09.2022); Hersteller: Déclaration des performances '0543-CPR-2022-111' (21.03.2023)

**Conditions d'essai** EN 13823; EN ISO 11925-2

**Appréciation** Classification CL-s2,d0

**Durée de validité** 31.12.2028

**Date d'édition** 23.08.2023

**Remplace l'attestation du** 29.06.2023

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo