



Renseignement technique AEAJ N° 32622

Titulaire
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Münster
Germany

Fabricant
-

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit ARMAFLEX SE

Description Plaques d'isolation thermique en mousse élastomère flexible (FEF), PS=50-70kg/m³, E=3-32mm

Utilisation RF2

Documentation Efectis Nederland, Bleiswijk: Rapport d'essai '2022-Efectis-R001381' (12.2022), Rapport d'essai '2022-Efectis-R001382' (12.2022), Rapport de classification '2022-Efectis-R001383' (12.2022); GSH, Celle: Certificat de constance des performances '0919-CPR-0543-FEF-12-2-R16.e' (15.09.2022); Hersteller: Déclaration des performances '0543-CPR-2022-111' (21.03.2023)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation Classification C-s2,d0

Durée de validité 31.12.2028

Date d'édition 23.08.2023

Remplace l'attestation du 29.06.2023

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo