



Renseignement technique AEAJ N° 31214

Titulaire
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Fabricant
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit CLIMATEL 2S, BANDE DE RIVE

Description Plaque en laine de verre, revêtue d'un côté de voile de verre noir ou jaune, PS=24-49kg/m³, E=10-25mm

Utilisation RF1

Documentation CSTB, Marne: Rapport d'essai 'RA15-0306' (21.12.2015), Rapport d'essai 'RA19-0031' (26.02.2019), Rapport de classification 'RA19-0031' (26.02.2019); ACERMI, Paris: Certificat de constance des performances '1163-CPR-0394 Rév 2' (01.01.2019); Hersteller: Déclaration des performances 'SGI-CH-0033-d' (04.01.2018)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 1716

Appréciation Classification A2-s1,d0

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 01.07.2020

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo