



VKF Technische Auskunft Nr. 30033

Inhaber /-in
CLIMASONIC Produktions- und VertriebsgmbH
Am Wiesenring 16
5114 Göming
Austria

Hersteller /-in
-

Gruppe 123 - Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet
Produkt CLIMABLOW STW-STEINWOLLE (MINERALWOLLE-FLOCKEN)

Beschreibung Steinwolle lose, RD=100kg/m³

Anwendung RF1

Unterlagen ofi, Wien: Prüfbericht '1701656-3' (10.05.2017), Prüfbericht '1701656-4' (10.05.2017), Klassifizierungsbericht '1701656-2' (14.07.2017); MA 39, Wien: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1139-CPR-0449/13' (15.01.2016); Hersteller: Leistungserklärung '160-12-02-0013-214.1' (25.07.2017)

Prüfbestimmungen EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 13.09.2018
Ersetzt Dokument vom 23.05.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo