



Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie
AEAI

Renseignement technique AEAJ N° 30425

Titulaire

Union Foam S.P.A.
Via dell'Industria 11
20882 Bellusco
Italy

Fabricant

Union Foam S.P.A.
20882 Bellusco
Italy

Groupe 142 - Isolations de tuyaux

Produit EUROBATEX HF

Description Isolation de tuyaux en mousse élastomère.
PS=50-60kg/m³, E=6-32mm

Utilisation RF3

Documentation CSI Bollatte: RE '0446/DC/REA/18_6' (14.05.2018), RE '0446/DC/REA/18_7' (14.05.2018), RC '0446/DC/REA/18_8' (14.05.2018), RE '0033/DC/REA/16_1' (22.01.2016), RE '0033/DC/REA/16_2' (22.01.2016), RC '0033/DC/REA/16_3' (22.01.2016); Hersteller: DP '03/20171201' (01.12.2017)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation Classification DL-s2,d0

Durée de validité 31.12.2023

Date d'édition 06.11.2019

Remplace l'attestation du 13.12.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo