



VKF Anerkennung Nr. 26087

Inhaber /-in

Elri AG
Gewerbstrasse 3
4552 Derendingen
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

151 - Gewebe, Vliese, Folien und Papiere

Produkt

ELPAK PVC-FORMTEILE

Beschreibung

PVC Folie, RD=1359kg/m³, D=0,6mm

Anwendung

RF2

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '403077-19-0400-01' (28.08.2019)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 5.3

Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Ausstellungsdatum

02.09.2020

Ersetzt Dokument vom

13.05.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo