



Renseignement technique AEAJ N° 31911

Titulaire

Paroc GmbH
Heidenkampsweg 51
20097 Hamburg
Germany

Fabricant

Paroc Group Oy
00181 Helsinki
Finland

Groupe

122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit

PAROC PRO SLAB 80

Description

Plaques d'isolation thermique à base de laines de roche, PS=80kg/m³, E=50-120mm

Utilisation

RF1

Documentation

MPA BAU, Hannover: Rapport d'essai '104796' (07.03.2011), Rapport d'essai '104825' (07.03.2011), Rapport d'essai '093448.1-Re' (24.09.2009), Rapport d'essai '131168' (28.05.2013), Rapport de classification '130589' (30.05.2013); Eurofins Expert Services Oy, Espoo: Certificat de constance des performances '0809-CPR-1016' (05.03.2021); Hersteller: Déclaration des performances '40148' (28.09.2020)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A1

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

02.03.2022

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler