























VKF Brandschutzanwendung Nr. 26006

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	
Gesuchsteller	Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH Stranzenberggasse 7b/2 1130 Wien Austria	 
Hersteller	Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH 2540 Bad Vöslau Austria	  
Produkt	FIREREV - BASIC GP DE, BASIC VKW-DE, DUO GPS-DE, DUO VKS-DE	 
Beschrieb	Revisionsklappe, Rahmenprofil aus RIGIPS-RIDURIT-Platten, (2x30+15mm), Platte aus RIGIPS-RIDURIT (30+15mm) stirnseitig mit Dämmschichtbildendem Anstrich, Abdeckplatte in verschiedenen Ausführungen	   
Anwendung	EI 90-RF1, Bgepr=562mm, Hgepr=562mm *in selbständige und unselbständige Unterdecken Brandbeanspruchung von unten und von oben Anwendung siehe Folgeseiten	  
Unterlagen	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210003966-1' (17.12.2004); MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA39-VFA 2010-1330.01' (15.06.2011), Klassifizierungsbericht 'MA39-VFA 2010-1330.02' (13.01.2011)	  
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1364-2	 
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: EI 90	  
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	01.04.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden



Binz



Rappo



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit
gemäss den Schweizerischen
Brandschutzvorschriften


























VKF Nr. 26006

Gruppe 261	Baukonstruktionen und Bausysteme	Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Gesuchsteller	Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH Stranzenberggasse 7b/2 1130 Wien Austria		
Produkt	FIREREV - BASIC GP DE, BASIC VKW-DE, DUO GPS-DE, DUO VKS-DE		


Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Attestation d'utilisation AEAI n° 26006

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction	
Requérant	Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH Stranzenberggasse 7b/2 1130 Wien Austria	      
Fabricant	Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH 2540 Bad Vöslau Austria	                
Produit	FIREREV - BASIC GP DE, BASIC VKW-DE, DUO GPS-DE, DUO VKS-DE	
Description	Couvercle de révision Avec profilé de cadre en plaques RIGIPS-RIDURIT (2x30+15mm), plaques RIGIPS-RIDURIT (30+15mm) avec peinture intumescente sur la tranche, plaque de recouvrement avec différentes finitions	
Utilisation	EI 90-RF1, Btest=562mm, Htest=562mm *dans faux-plafonds indépendants ou non indépendants Charge incendie d'en bas et d'en haut Utilisation voir pages suivantes	
Documentation	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210003966-1' (17.12.2004); MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA39-VFA 2010-1330.01' (15.06.2011), Klassifizierungsbericht 'MA39-VFA 2010-1330.02' (13.01.2011)	
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1364-2	
Appréciation	Classe de résistance au feu: EI 90	
Durée de validité	31.12.2020	
Date d'édition	01.04.2015	
Remplace l'attestation du	-	

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie



Binz



Rappo



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Information sur l'utilisation selon
les prescriptions suisses de
protection incendie AEAI

n° AEAI 26006

Groupe 261	Constructions et systèmes de construction	Durée de validité	31.12.2020
Requérant	Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH Stranzenberggasse 7b/2 1130 Wien Austria		
Produit	FIREREV - BASIC GP DE, BASIC VKW-DE, DUO GPS-DE, DUO VKS-DE		

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.