



VKF Anerkennung Nr. 26007

Inhaber /-in

Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH
Stranzenberggasse 7b/2
1130 Wien
Austria

Hersteller /-in

Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH
2540 Bad Vöslau
Austria

Gruppe

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt

FIREREV - BASIC GP, BASIC FLI, BASIC VKW, DUO GPS, DUO VKS

Beschreibung

Revisionsklappe, Rahmenprofil aus RIGIPS-RIDURIT-Platten (2x30+15mm), Platte aus RIGIPS-RIDURIT (30+15mm) stirnseitig mit Dämmschichtbildendem Anstrich, Abdeckplatte in verschiedenen Ausführungen

Anwendung

EI 90-RF1
Bgepr=800mm, Hgepr=1200mm
*in Metallständerwände für Installationsschächte
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

MPA, Dresden: Prüfbericht '05-6-0182-01' (05.08.2010), Prüfbericht '05-6-0182-02' (04.08.2010); MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA39-VFA 2007-1375.01' (30.10.2007), Klassifizierungsbericht 'MA39-VFA 2010-1043.01' (06.07.2010)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1364-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Ausstellungsdatum

16.12.2020

Ersetzt Dokument vom

01.04.2015

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26007

Inhaber /-in: Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2025

Ausstellungsdatum: 16.12.2020

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.