



## VKF Anerkennung Nr. 26003

**Inhaber /-in**

Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH  
Stranzenberggasse 7b/2  
1130 Wien  
Austria

**Hersteller /-in**

Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH  
2540 Bad Vöslau  
Austria

**Gruppe**

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

**Produkt**

FIREREV-BASIC GP, BASIC FLI, BASIC VKW, DUO GPS, DUO VKS

**Beschreibung**

Revisionsklappe, Rahmenprofil aus RIGIPS-RIDURIT-Platten (2x15mm und 30+15mm),  
Platte aus RIGIPS-RIDURIT (2x15mm) stirnseitig mit Dämmschichtbildendem Anstrich,  
Abdeckplatte in verschiedenen Ausführungen

**Anwendung**

EI 30-RF1  
Bgepr=562mm, Hgepr=562mm  
\*in Metallständerwände für Installationsschächte  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen**

MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA39-VFA 2010-1329.01' (15.10.2010), Prüfbericht 'MA39-VFA  
2010-1690.01' (21.10.2010), Prüfbericht 'MA39-VFA 2011-0005.01' (14.02.2011),  
Prüfbericht 'MA39-VFA 2013-0467.01' (11.04.2013), Klassifizierungsbericht 'MA39-VFA  
2014-1201.01' (26.09.2014)

**Prüfbestimmungen**

EN 1363-1, EN 1364-1

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse EI 30

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2025

**Ausstellungsdatum**

16.12.2020

**Ersetzt Dokument vom**

01.04.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 26003**

**Inhaber /-in:** Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2025

**Ausstellungsdatum:** 16.12.2020

---

## Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.