



## VKF Anerkennung Nr. 26004

**Inhaber /-in**

Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH  
Stranzenberggasse 7b/2  
1130 Wien  
Austria

**Hersteller /-in**

Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH  
2540 Bad Vöslau  
Austria

**Gruppe**

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

**Produkt**

FIREREV -BASIC GP-DE, BASIC VKW-DE, DUO GPS-DE, DUO VKS-DE

**Beschreibung**

Revisionsklappe, Rahmenprofil aus RIGIPS-RIDURIT-Platten (2x30+15mm), Platte aus RIGIPS-RIDURIT (30+15mm) stirnseitig mit Dämmschichtbildendem Anstrich, Abdeckplatte in verschiedenen Ausführungen

**Anwendung**

EI 30-RF1  
Bgepr=808mm, Hgepr=808mm  
\*in selbständige und unselbständige Unterdecken  
Brandbeanspruchung von unten / von oben  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen**

MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA39-VFA 2010-1026.01' (09.08.2010), Prüfbericht 'MA39-VFA 2010-1027.01' (06.07.2010), Klassifizierungsbericht 'MA 39-VFA 2010-1027.02' (11.01.2011)

**Prüfbestimmungen**

EN 1363-1; EN 1364-2

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse EI 30

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2025

**Ausstellungsdatum**

16.12.2020

**Ersetzt Dokument vom**

01.04.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 26004**

**Inhaber /-in:** Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2025

**Ausstellungsdatum:** 16.12.2020

---

## **Direkter Anwendungsbereich**

Keine weiteren Anwendungen möglich.