

## VKF Technische Auskunft Nr. 27099

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Gruppe 122              | Wärmedämmplatten und -matten   |  |
| Gesuchsteller           | Flumroc AG<br>Industriestrasse 8<br>Postfach<br>8890 Flums<br>Schweiz  |  |
| Hersteller              | Flumroc AG<br>8890 Flums<br>Schweiz  |  |
| Produkt                 | FLUMROC-DÄMMPLATTE MEGA  |  |
| Beschrieb               | Steinwollplatte, RD=170kg/m3, D=30-120mm   |  |
| Anwendung               | RF1  |  |
| Unterlagen              | HFM, München: Prüfbericht 'B12247a' (26.03.2015), Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012),<br>Klassifizierungsbericht 'B12254a' (26.03.2015); FIW, München: Bescheinigung der<br>Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (02.02.2016); Hersteller: Leistungserklärung<br>'DOP-1019 ' (04.12.2015) |  |
| Prüfbestimmungen        | EN ISO 1182, EN ISO 1716   |  |
| Beurteilung             | Klassifizierung:   | A1   |
| Gültigkeitsdauer        | 31.12.2022   | Anerkennungsstelle der<br>kantonalen Brandschutzbehörden |
| Ausstelldatum           | 08.02.2017   |  |
| Ersetzt Anerkennung vom | -  |  |



*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo