



## VKF Technische Auskunft Nr. 26390

**Inhaber /-in**  
Flumroc AG  
Industriestrasse 8  
8890 Flums  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Flumroc AG  
8890 Flums  
Schweiz

**Gruppe** 123 - Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet

**Produkt** FLUMROC STOPFWOLLE FLB 700

**Beschreibung** Steinwolle lose, ungebunden, RD=42kg/m<sup>3</sup>, D=150mm

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** HFM, München: PB 'B12247a' (26.03.2015), PB 'B17161' (10.05.2017), PB 'B17317' (08.11.2017), PB 'B19106' (15.05.2019), PB 'B12253' (30.04.2012), PB 'B17160' (10.05.2017), KB 'B12254a' (23.05.2019); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (12.03.2020); Hersteller: Leistungserklärung 'DoP-1022' (22.10.2019)

**Prüfbestimmungen** EN ISO 1182, EN ISO 1716

**Beurteilung** Klassifizierung A1

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 02.09.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 11.11.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo