



## Reconnaissance AEAJ N° 8894

### Titulaire

Wichmann Systeme GmbH&Co.KG  
Siemensstrasse 7  
57439 Attendorn  
Germany

### Fabricant

Wichmann Systeme GmbH&Co.KG  
57439 Attendorn  
Germany

### Groupe

223 - Obturations/passages

### Produit

KABELBOX WD90 SYSTEM WICHMANN

### Description

Obturation pour câbles, boîte en tôle d'acier, blocs en bandes PALUSOL 100, côté frontal recouvert de plaques PS BxHxL=535x110x270mm, dans paroi=100mm, BxHxL=240x100x270mm, dans plafond=150mm

### Utilisation

### Documentation

MPA NRW, Dortmund: Rapport d'essai '23 0761 0 85' (21.10.1985), Rapport d'essai '23 0644 0 90' (27.09.1990), Rapport d'essai '210002028-02' (21.11.2002), Rapport d'essai '210003442' (02.04.2004)

### Conditions d'essai

AEAI

### Appréciation

Classe de résistance au feu S 90

### Durée de validité

31.12.2023

### Date d'édition

06.03.2019

### Remplace l'attestation du

23.05.2013

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo