



Renseignement technique AEAJ N° 25394

Titulaire
Paroc GmbH
Heidenkampsweg 51
20097 Hamburg
Germany

Fabricant
Paroc Group Oy
00181 Helsinki
Finland

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT

Description Laine minérale revêtue d'un côté de feuille d'ALU renforcée d'une armature en treillie, PS=35kg/m³

Utilisation RF1

Documentation MPA BAU, Hannover: Rapport d'essai '104796' (07.03.2011), Rapport d'essai '131168' (28.05.2013), Rapport d'essai '093448.1' (24.09.2009), Rapport d'essai '104825' (07.03.2011), Rapport de classification '130589' (30.05.2013); Eurofins Expert Services Oy, Espoo: Certificat de constance des performances '0809-CPR-1016' (28.08.2028); Hersteller: Déclaration des performances '40099' (10.09.2019)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation Classification A1

Durée de validité 31.12.2024

Date d'édition 01.07.2020

Remplace l'attestation du 01.01.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo