



Renseignement technique AEAJ N° 31263

Titulaire

Paroc GmbH
Heidenkampsweg 51
20097 Hamburg
Germany

Fabricant

Paroc Group Oy
00181 Helsinki
Finland

Groupe

122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit

PAROC FIRE STEEL PROTECT ALUCOAT

Description

Plaque en laine de roche revêtue d'un côté de feuille d'ALU renforcée d'une armature en treillie, PS=160kg/m3

Utilisation

RF1

Documentation

MPA BAU, Hannover: Rapport d'essai '104796' (07.03.2011), Rapport d'essai '131168' (28.05.2013), Rapport d'essai '093448.1' (24.09.2009), Rapport d'essai '104825' (07.03.2011), Rapport de classification '130589' (30.05.2013); Eurofins Expert Services Oy, Espoo: Certificat de constance des performances '0809-CPR-1015' (06.05.2020); Hersteller: Déclaration des performances '40340' (29.06.2018)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A1

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

01.07.2020

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo