



VKF Technische Auskunft Nr. 31263

Inhaber /-in
Paroc GmbH
Heidenkampsweg 51
20097 Hamburg
Germany

Hersteller /-in
Paroc Group Oy
00181 Helsinki
Finland

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt PAROC FIRE STEEL PROTECT ALUCOAT

Beschreibung Steinwollplatte einseitig mit gitternetzverstärkter ALU-Folie kaschiert, RD=160kg/m³

Anwendung RF1

Unterlagen MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '104796' (07.03.2011), Prüfbericht '131168' (28.05.2013), Prüfbericht '093448.1' (24.09.2009), Prüfbericht '104825' (07.03.2011), Klassifizierungsbericht '130589' (30.05.2013); Eurofins Expert Services Oy, Espoo: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0809-CPR-1015' (06.05.2020); Hersteller: Leistungserklärung '40340' (29.06.2018)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 01.07.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo