



VKF Technische Auskunft Nr. 24928

Inhaber /-in
Paroc GmbH
Heidenkampsweg 51
20097 Hamburg
Germany

Hersteller /-in
Paroc Group Oy
00181 Helsinki
Finland

Gruppe 142 - Rohrdämmungen

Produkt PAROC PRO SECTION 100

Beschreibung Rohrdämmung aus Mineralfaserplatten, RD=100kg/m³

Anwendung RF1

Unterlagen MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '131168' (28.05.2013), Prüfbericht '0934488.1' (24.09.2009), Prüfbericht '104825' (07.03.2011), Prüfbericht '104796' (07.03.2011), Klassifizierungsbericht '130589' (30.05.2013); Eurofins Expert Services Oy, Espoo: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0809-CPR-1016' (28.08.2018); Hersteller: Leistungserklärung '40080' (10.09.2019)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1L

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 01.07.2020
Ersetzt Dokument vom 01.08.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo