



Renseignement technique AEAJ N° 24928

Titulaire

Paroc GmbH
Heidenkampsweg 51
20097 Hamburg
Germany

Fabricant

Paroc Group Oy
00181 Helsinki
Finland

Groupe

142 - Isolations de tuyaux

Produit

PAROC PRO SECTION 100

Description

Isolation de tuyaux, PS=100kg/m³

Utilisation

RF1

Documentation

MPA BAU, Hannover: Rapport d'essai '131168' (28.05.2013), Rapport d'essai '0934488.1' (24.09.2009), Rapport d'essai '104825' (07.03.2011), Rapport d'essai '104796' (07.03.2011), Rapport de classification '130589' (30.05.2013); Eurofins Expert Services Oy, Espoo: Certificat de constance des performances '0809-CPR-1016' (28.08.2018); Hersteller: Déclaration des performances '40080' (10.09.2019)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A1L

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

01.07.2020

Remplace l'attestation du

01.08.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo