



Renseignement technique AEAJ N° 31215

Titulaire
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Fabricant
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit FEUTRE T, PB I 500 ALU

Description Laine de verre avec revêtement d'un côté de feuille d'ALUPS=24-49kg/m³, E=20-120mm

Utilisation RF2

Documentation CSTB, Marne: Rapport d'essai 'RA15-0306' (21.12.2015), Rapport de classification 'RA15-0310' (21.12.2015); ACERMI, Paris: Certificat de constance des performances '1163-CPR-0390 Rév 2' (01.01.2019); Hersteller: Déclaration des performances 'SGI-CH-0034-d' (04.01.2018)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation Classification B-s1,d0

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 01.07.2020

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo