



VKF Technische Auskunft Nr. 31215

Inhaber /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Hersteller /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt FILZ T, PB I 500 ALU

Beschreibung Glaswolle mit einseitiger Alu-Kaschierung, RD=24-49kg/m³, D=20-120mm

Anwendung RF2

Unterlagen CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA15-0306' (21.12.2015), Klassifizierungsbericht 'RA15-0310' (21.12.2015); ACERMI, Paris: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0390 Rév 2' (01.01.2019); Hersteller: Leistungserklärung 'SGI-CH-0034-d' (04.01.2018)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung B-s1,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 01.07.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo