



Reconnaissance AEAJ N° 14541

Titulaire

Flamro Brandschutz Systeme GmbH
Am Sportplatz 2
56291 Leiningen
Germany

Fabricant

-

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

FLAMRO BSS

Description

Obturation pour câbles séparés, Emax= 30mm, caisson en plaques SUPALUX D (25 mm), rempli de mousse anti-feu FLAMRO BSS (200mm, 302kg/m3), dans paroi=100mm, dans plafond=150mm

Utilisation

Surface testée dans paroi=0.04m2
Surface testée dans plafond=0.04m2

Documentation

TU Braunschweig: Rapport d'essai '3620/3861 ' (06.03.2003), Rapport d'essai '3543/7962' (05.05.2003)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

03.05.2019

Remplace l'attestation du

31.12.2014

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo