



VKF Technische Auskunft Nr. 30414

Inhaber /-in
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Münster
Germany

Hersteller /-in
-

Gruppe 142 - Rohrdämmungen

Produkt ARMAFLEX ULTIMA

Beschreibung Rohrisolation aus synthetischem Kautschuk
RD=60-90 kg/m³
D=32mm

Anwendung RF2

Unterlagen Efectis Nederland, Bleiswijk: Prüfbericht '2016-Efectis-R000985' (09.2016), Prüfbericht '2016-Efectis-R000986' (09.2016), Klassifizierungsbericht '2016-Efectis-R000987' (09.2016); GSH, Celle: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0919-CPR-0552-FEF-12-3-R7.e' (24.08.2017); Hersteller: Leistungserklärung '0552-CPR-2016-017' (05.04.2018)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung BL-s1,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 01.11.2018
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo