



## VKF Technische Auskunft Nr. 32620

**Inhaber /-in**  
Armacell GmbH  
Robert-Bosch-Str. 10  
48153 Münster  
Germany

**Hersteller /-in**  
-

**Gruppe** 142 - Rohrdämmungen

**Produkt** ARMAFLEX SE

**Beschreibung** Rohrdämmung aus flexiblem Elastomerschaum (FEF), RD=53.12-71.88kg/m<sup>3</sup>, D=6-32mm

**Anwendung** RF2

**Unterlagen** MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '231001767-1' (04.01.2023), Prüfbericht '231001767-2' (04.01.2023); CSTB, Marne: Prüfbericht 'DSSF-22-15222' (22.02.2023), Klassifizierungsbericht 'RA23-0030' (22.02.2023); MPA NRW, Erwitte: Klassifizierungsbericht '231001767-3' (04.01.2023); GSH, Celle: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0919-CPR-0543-FEF-12-2-R16.e' (15.09.2022); Hersteller: Leistungserklärung '0543-CPR-2022-111' (21.03.2023)

**Prüfbestimmungen** EN 13823; EN ISO 11925-2

**Beurteilung** Klassifizierung CL-s2,d0

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 23.08.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 29.06.2023

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo