



## VKF Technische Auskunft Nr. 32622

**Inhaber /-in**  
Armacell GmbH  
Robert-Bosch-Str. 10  
48153 Münster  
Germany

**Hersteller /-in**  
-

**Gruppe** 122 - Wärmedämmplatten und -matten

**Produkt** ARMAFLEX SE

**Beschreibung** Wärmedämmplatten aus flexiblem Elastomerschaum (FEF), RD=50-70kg/m<sup>3</sup>, D=3-32mm

**Anwendung** RF2

**Unterlagen** Efectis Nederland, Bleiswijk: Prüfbericht '2022-Efectis-R001381' (12.2022), Prüfbericht '2022-Efectis-R001382' (12.2022), Klassifizierungsbericht '2022-Efectis-R001383' (12.2022); GSH, Celle: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0919-CPR-0543-FEF-12-2-R16.e' (15.09.2022); Hersteller: Leistungserklärung '0543-CPR-2022-111' (21.03.2023)

**Prüfbestimmungen** EN 13823; EN ISO 11925-2

**Beurteilung** Klassifizierung C-s2,d0

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 23.08.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 29.06.2023

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo