



Renseignement technique AEAJ N° 24923

Titulaire

PAROC GmbH
Heidenkampsweg 51
20097 Hamburg
Germany

Fabricant

Paroc Group Werk PL
62-240 Trzemeszno
Poland

Groupe

142 - Isolations de tuyaux

Produit

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T

Description

Isolation de tuyaux à base de laines minérales (MW), revêtues d'un côté avec une feuille d'alu composite (MA=84g/m²), PS≤106kg/m³, E≥25mm

Utilisation

RF1

Documentation

Eurofins Expert Services Oy, Espoo: Rapport d'essai '1904151-T1' (26.11.2019); IMBiGS, Warszawa: Rapport d'essai '248/21/M-1/OCS2' (30.12.2021), Rapport d'essai '248/21/M-1/O/SBI' (30.12.2021), Rapport de classification '124/21' (30.12.2021); Eurofins Expert Services Oy, Espoo: Certificat de constance des performances '0809-CPR-1013' (05.06.2023); Hersteller: Déclaration des performances '40091' (28.09.2020)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A2L-s1,d0

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

02.11.2023

Remplace l'attestation du

06.05.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler