



VKF Technische Auskunft Nr. 24923

Inhaber /-in
PAROC GmbH
Heidenkampsweg 51
20097 Hamburg
Germany

Hersteller /-in
Paroc Group Werk PL
62-240 Trzemeszno
Poland

Gruppe 142 - Rohrdämmungen

Produkt PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T

Beschreibung Rohrdämmung aus Mineralwolle (MW), einseitig kaschiert mit Aluminiumverbundfolie, (MA=84g/m²), RD≤106kg/m³, D≥25mm

Anwendung RF1

Unterlagen Eurofins Expert Services Oy, Espoo: Prüfbericht '1904151-T1' (26.11.2019); IMBiGS, Warszawa: Prüfbericht '248/21/M-1/OCS2' (30.12.2021), Prüfbericht '248/21/M-1/O/SBI' (30.12.2021), Klassifizierungsbericht '124/21' (30.12.2021); Eurofins Expert Services Oy, Espoo: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0809-CPR-1013' (05.06.2023); Hersteller: Leistungserklärung '40091' (28.09.2020)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A2L-s1,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 02.11.2023
Ersetzt Dokument vom 06.05.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler