



VKF Technische Auskunft Nr. 31216

Inhaber /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Hersteller /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt PB A 031, PB S 50

Beschreibung Glaswolle, RD=49-80kg/m³, D=20-200mm

Anwendung RF1

Unterlagen CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA15-0306' (21.12.2015), Klassifizierungsbericht 'RA15-0308' (28.09.2018); ACERMI, Paris: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0386 Rév2' (01.01.2019); Hersteller: Leistungserklärung 'SGI-CH-0004-f' (04.01.2018)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 01.07.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo