



Renseignement technique AEAJ N° 30414

Titulaire
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Münster
Germany

Fabricant
-

Groupe 142 - Isolations de tuyaux

Produit ARMAFLEX ULTIMA

Description Isolation de tuyaux en caoutchouc synthétique
PS=60-90 kg/m³
E=32mm

Utilisation RF2

Documentation Efectis Nederland, Bleiswijk: Rapport d'essai '2016-Efectis-R000985' (09.2016), Rapport d'essai '2016-Efectis-R000986' (09.2016), Rapport de classification '2016-Efectis-R000987' (09.2016); GSH, Celle: Certificat de constance des performances '0919-CPR-0552-FEF-12-3-R7.e' (24.08.2017); Hersteller: Déclaration des performances '0552-CPR-2016-017' (05.04.2018)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation Classification BL-s1,d0

Durée de validité 31.12.2023

Date d'édition 01.11.2018

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo