



## Renseignement technique AEAJ N° 30413

**Titulaire**  
Armacell GmbH  
Robert-Bosch-Str. 10  
48153 Münster  
Germany

**Fabricant**  
-

**Groupe** 142 - Isolations de tuyaux

**Produit** ARMAFLEX LS

**Description** Isolation de tuyaux en caoutchouc synthétique  
PS=72,8 kg/m<sup>3</sup>  
E=25-32mm

**Utilisation** RF2

**Documentation** MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '2300010819-1' (27.12.2016), Rapport d'essai '2300010819-2' (27.12.2016), Rapport de classification '230010819-3' (27.12.2016); GSH, Celle: Certificat de constance des performances '0919-CPR-0551-FEF-11-5-R6.e' (23.12.2016); Hersteller: Déclaration des performances '0551-CPR-2016-066' (16.05.2018)

**Conditions d'essai** EN 13823; EN ISO 11925-2

**Appréciation** Classification BL-s2,d0

**Durée de validité** 31.12.2023

**Date d'édition** 01.11.2018

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo