



VKF Anerkennung Nr. 17893

Inhaber /-in
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Münster
Germany

Hersteller /-in
Armacell GmbH
48153 Münster
Germany

Gruppe 142 - Rohrdämmungen

Produkt ARMAFLEX PROTECT

Beschreibung Rohrisolation aus synthetischem Kautschuk, RD=162kg/m³

Anwendung RF2

Unterlagen TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '402855-19-0276-01B' (07.08.2019)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Brandkennziffer 5(200°C).2

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 06.11.2019
Ersetzt Dokument vom 01.08.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo