



## Renseignement technique AEAJ N° 24927

**Titulaire**

PAROC GmbH  
Heidenkampsweg 51  
20097 Hamburg  
Germany

**Fabricant**

Paroc Group Werk PL  
62-240 Trzemeszno  
Poland

**Groupe**

122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

**Produit**

PAROC HVAC SLAB ALUCOAT

**Description**

Plaques d'isolation thermique à base de laines minérales (MW), revêtues d'un côté avec une feuille d'aluminium composite (MA=85g/m<sup>2</sup>), PS≤180kg/m<sup>3</sup>, E≤110mm

**Utilisation**

RF1

**Documentation**

MPA BAU, Hannover: Rapport d'essai '104796' (07.03.2011), Rapport d'essai '131168' (28.05.2013), Rapport d'essai '093448.1' (24.09.2009), Rapport d'essai '104825' (07.03.2011), Rapport de classification '130589' (30.05.2013); Eurofins Expert Services Oy, Espoo: Certificat de constance des performances '0809-CPR-1016' (05.06.2023); Hersteller: Déclaration des performances '40144' (10.03.2023)

**Conditions d'essai**

EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

**Appréciation**

Classification A1

**Durée de validité**

31.12.2028

**Date d'édition**

02.11.2023

**Remplace l'attestation du**

01.07.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler