



VKF Technische Auskunft Nr. 24927

Inhaber /-in
PAROC GmbH
Heidenkampsweg 51
20097 Hamburg
Germany

Hersteller /-in
Paroc Group Werk PL
62-240 Trzemeszno
Poland

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt PAROC HVAC SLAB ALUCOAT

Beschreibung Wärmedämmplatten aus Mineralwolle (MW), einseitig kaschiert mit Aluminiumverbundfolie, (MA=85g/m²), RD≤180kg/m³, D≤110mm

Anwendung RF1

Unterlagen MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '104796' (07.03.2011), Prüfbericht '131168' (28.05.2013), Prüfbericht '093448.1' (24.09.2009), Prüfbericht '104825' (07.03.2011), Klassifizierungsbericht '130589' (30.05.2013); Eurofins Expert Services Oy, Espoo: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0809-CPR-1016' (05.06.2023); Hersteller: Leistungserklärung '40144' (10.03.2023)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 02.11.2023
Ersetzt Dokument vom 01.07.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler