

VKF Brandschutzanwendung Nr. 16623

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	Karl Zimmermann Miltzstrasse 29 51061 Köln Germany	
Hersteller	Karl Zimmermann 50769 Köln Germany	
Produkt	ZZ-STEINE 170 BDS-N KABEL	
Beschrieb	Kombi-Abschottung für Kabel aus schaum-schichtbildenden Formteilen (ZZ-Steine aus Brandschutzschaum 170 BDS-N), D Schott=170mm, in Wand=100mm, in Decke= 150mm	
Anwendung	geprüfte Fläche in Wand=1,0m ² geprüfte Fläche in Decke=0,7m ²	
Unterlagen	TU Braunschweig: Prüfbericht '3743/0584' (21.07.2004), Prüfbericht '3609-9154' (11.02.2005), Prüfbericht '3227/3225' (26.10.2005)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	09.11.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	09.11.2011	



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo