



Reconnaissance AEAJ N° 25562

Titulaire

Elri AG
Gewerbstrasse 3
4552 Derendingen
Schweiz

Fabricant

Elri AG
4552 Derendingen
Schweiz

Groupe

142 - Isolations de tuyaux

Produit

ELPIR-FG PIÈCES FAÇONNÉES MOULÉE

Description

Formes pour isolation de tuyaux en mousse dure PIR, PS=49-57kg/m3

Utilisation

RF2

Documentation

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '403285-19-0508-01' (10.10.2019)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Indice d'Incendie 5.2

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

04.03.2020

Remplace l'attestation du

11.11.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo