



Reconnaissance AEAJ N° 18811

Titulaire

Karl Zimmermann
Miltzstrasse 29
51061 Köln
Germany

Fabricant

Karl Zimmermann GmbH
50769 Köln
Germany

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

SYSTEM ZZ-STOPFEN BDS-N

Description

Obturation pour câbles, tampons coupe-feu BDS-N (E_{max}=250mm), manchon (L=200mm), dans paroi=100mm, dans plafond=150mm

Utilisation**Documentation**

MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3346/8829' (18.05.2000), Rapport d'essai '3927/0723' (17.10.2003), Rapport d'expertise '3250/9380' (02.08.2000)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

06.11.2019

Remplace l'attestation du

31.12.2014

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo