



VKF Technische Auskunft Nr. 30872

Inhaber /-in
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Münster
Germany

Hersteller /-in
Armacell GmbH
48153 Münster
Germany

Gruppe 142 - Rohrdämmungen

Produkt NH/ARMAFLEX, NH/ARMAFLEX SMART

Beschreibung Rohrdämmung aus synthetischem Kautschuk, D≤32mm

Anwendung RF3

Unterlagen Efectis Nederland, Bleiswijk: PB '2017-Efectis-R001576' (09.2017), PB '2017-Efectis-R001577' (09.2017), KB '2017-Efectis-R001578' (09.2017); Applus LGAI, Bellaterra: PB '17/13795-697 Part 1' (05.04.2017), KB '17/13795-697 Part 2' (05.04.2017); Efectis Nederland, Bleiswijk: PB '2020-Efectis-R002384' (January 2021), PB '2020-Efectis-R002385' (January 2021), KB '2020-Efectis-R002386' (January 2021); MPA NRW, Erwitte: PB '231001078-1' (17.12.2020), PB '231001078-2' (17.12.2020), KB '231001078-3' (17.12.2020); GSH, Celle: LB '0543-FEF-12-R13-F.e' (09.03.2021); Hersteller: LE '0552-CPR-2013-015' (19.09.2018), LE '0543-CPR-2013-015' (08.08.2018), LE '0552-CPR-2020-102' (21.01.2021), LE '0543-CPR-2020-102' (21.01.2021)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung DL-s2,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 07.05.2021
Ersetzt Dokument vom 06.05.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising