



VKF Technische Auskunft Nr. 30175

Inhaber /-in
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Hersteller /-in
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten
Produkt FLUMROC DÄMMPLATTE 3 - Generation FUTURO

Beschreibung Steinwollplatte, RD=60kg/m³, D=10-220mm

Anwendung RF1

Unterlagen HFM, München: Prüfbericht 'B16186' (04.05.2016), PB 'B16185' (04.05.2016), Prüfbericht 'B15261' (08.10.2015), Klassifizierungsbericht 'B15134' (31.07.2017); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-02' (01.06.2017); Hersteller: LE 'DoP-1004 Vers. 1' (01.05.2017)

Prüfbestimmungen EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 13.09.2018
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo