



Reconnaissance AEAJ N° 31469

Titulaire

Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Münster
Germany

Fabricant

-

Groupe

142 - Isolations de tuyaux

Produit

ARMAGEL HT

Description

Isolation de tuyaux en natte aérogel renforcée de fibres de verre, PS=155-165kg/m³

Utilisation

RF2

Documentation

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '403472-19-0596-01' (01.08.2020)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Indice d'Incendie 5(200°C).2

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

16.12.2020

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo