



VKF Anerkennung Nr. 8894

Inhaber /-in

Wichmann Systeme GmbH&Co.KG
Siemensstrasse 7
57439 Attendorn
Germany

Hersteller /-in

Wichmann Systeme GmbH&Co.KG
57439 Attendorn
Germany

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

KABELBOX WD90 SYSTEM WICHMANN

Beschreibung

Kabelabschottung aus Stahlblechkasten, Blöcke aus PALUSOL-Streifen Typ 100, Abdeckung stirnseitig mit PS-Platten, BxHxL=535x110x270mm, in Wand=100mm, BxHxL=240x100x270mm, in Decke=150mm

Anwendung**Unterlagen**

MPA NRW, Dortmund: Prüfbericht '23 0761 0 85' (21.10.1985), Prüfbericht '23 0644 0 90' (27.09.1990), Prüfbericht '210002028-02' (21.11.2002), Prüfbericht '210003442' (02.04.2004)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstellungsdatum

06.03.2019

Ersetzt Dokument vom

23.05.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo