



Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie
AEAI

Renseignement technique AEAJ N° 30443

Titulaire

Union Foam S.P.A.
Via dell'Industria 11
20882 Bellusco
Italy

Fabricant

Union Foam S.P.A.
20882 Bellusco
Italy

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit EUROBATEX HF

Description Plaques isolation thermique en mousse élastomère,
PS=50-60kg/m³, E=6-25mm

Utilisation RF3 (cr)

Documentation Hersteller: Déclaration des performances '03/20171201' (01.12.2017); CSI Bollatte: Rapport de classification '0322/DC/REA/18_3' (12.04.2018), Rapport d'essai '0322/DC/REA/18_1' (12.04.2018), Rapport d'essai '0322/DC/REA/18_2' (12.04.2018)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation Classification D-s3,d0

Durée de validité 31.12.2023

Date d'édition 13.12.2018

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo