



## Renseignement technique AEAJ N° 27501

**Titulaire**  
Regisol AG  
Schwalbenweg 3  
3292 Busswil  
Schweiz

**Fabricant**  
Regisol AG  
3292 Busswil  
Schweiz

**Groupe** 142 - Isolations de tuyaux

**Produit** REGOPIR HF COQUILLES ALU STUCCO

**Description** Isolation de tuyaux en mousse dure PIR revêtues d'un côté en ALU (E=0.05mm, MA=135.5g/m<sup>2</sup>), PS=28.05 - 37.95kg/m<sup>3</sup>, E=20-120mm

**Utilisation** RF3

**Documentation** L.S. Fire, Controguerra: Rapport d'essai '14629/07' (04.10.2021), Rapport d'essai '14629/08' (04.10.2021), Évaluation '14628' (07.10.2021); Hersteller: Déclaration des performances 'R0118' (06.12.2021)

**Conditions d'essai** EN ISO 11925-2, EN 13823

**Appréciation** Classification DL-s2,d0

**Durée de validité** 31.12.2027

**Date d'édition** 02.03.2022

**Remplace l'attestation du** 15.03.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler