



Renseignement technique AEAJ N° 31696

Titulaire
Regisol AG
Schwalbenweg 3
3292 Busswil
Schweiz

Fabricant
Regisol AG
3292 Busswil
Schweiz

Groupe 142 - Isolations de tuyaux

Produit REGOPIR HF COQUILLES ALU RENFORCÉ

Description Isolation de tuyaux en mousse dure PIR revêtues d'un côté en alu (E=0.05mm, MA=135.5g/m²), PS=28.05 - 37.95kg/m³, E=20-120mm

Utilisation RF3

Documentation L.S. Fire, Controguerra: Rapport d'essai 'E01521/07' (04.10.2021), Rapport d'essai 'E01521/08' (04.10.2021), Rapport de classification 'E01521 rev1' (25.01.2022); Hersteller: Déclaration des performances 'R0117' (06.10.2021)

Conditions d'essai EN ISO 11925-2, EN 13823

Appréciation Classification DL-s2,d0

Durée de validité 31.12.2027

Date d'édition 02.03.2022

Remplace l'attestation du 30.06.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler