

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A kibocsátás dátuma: 4/10/2017

Felváltja a következőt: No. --- - CPR --/---- - éééé/#, kiadva: éééé.hh.nn.

**No. 0761-CPR-16/0310-2017/4**

1	<b>A terméktípus egyedi azonosító kódja: PROMASEAL®-A spray</b>		
2	<b>Típus és sorozatszám:</b> a termék csomagolásán jelölve		
3	<b>Rendeltetés</b> az ETA-16/0310 alapján: 3.1 - PROMASEAL®-A spray egykomponensű, szórható, rugalmas, akril alapú tűzvédelmi tömítőmassza, amelyet különböző kitöltőanyagokkal kombinálva falak és födémek lineáris hézagainak, réseinek tűzgátló tömítésére használnak. 3.2 - A termék alkalmazása: - beltéri használat: < 85% relatív páratartalom, kivéve 0°C alatt, eső és UV-sugárzás hatásának nem tehető ki (TR 024:2009, Z <sub>2</sub> típus); - beltéri használat: ≥ 85% relatív páratartalom, kivéve 0°C alatt, eső és UV-sugárzás hatásának nem tehető ki (TR 024:2009, Z <sub>1</sub> típus); - használata 0°C alatt, eső és UV-sugárzás hatásának nem tehető ki (TR 024:2009, Y <sub>2</sub> típus); - használata 0°C alatt, UV-sugárzás érheti, de eső hatásának nem tehető ki (TR 024:2009, Y <sub>1</sub> típus);		
4	<b>A gyártó neve és értesítési címe:</b> Promat International NV Bormstraat 24 B-2380 Tisselt Belgium üzem :12 www.promat-international.com		
5	<b>Meghatalmazott képviselő:</b> nem releváns.		
6	<b>A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek) (AVCP):</b> lásd a 9. pont alatti táblázatot.		
7	<b>A termék harmonizált szabvány (hEN) által nem szabályozott.</b>		
8	<b>A teljesítménynyilatkozat olyan építési termékre vonatkozik, amelyre Európai Műszaki Értékelést (ETA) adtak ki.</b> Az ETA-t az Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austria) adta ki a következő számmal: ETA-16/0310 az ETAG 026-1 és ETAG 026-3 alapján. Bejelentett terméktanúsító szervezet: No. 0761 (MPA Braunschweig) Tanúsítvány a teljesítmény állandóságáról 0761 - CPR - 0577		
9	<b>A nyilatkozat szerinti teljesítmény</b>		
	<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>AVCP rendszerek</b>	<b>Teljesítmény</b>
			<b>Harmonizált műszaki előírások</b>
	<b>BR1: Mechanikai ellenállás és stabilitás.</b>		
	<b>BR2: Tűzbiztonság:</b>		
	Tűzvédelmi osztály:	1	E
	Tűzállóság:	1	Ez a jellemző a vizsgált szerkezet függvénye. A tűzvédelmi szerkezetet bevizsgálták és a teljesítményjellemzőket az EN 13501 megfelelő része szerint kiállított osztályozási dokumentum részletezi.
	<b>BR3: Higiénia, egészség- és környezetvédelem:</b>		
	Légáteresztés:	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
	Vízzáróság:	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
	Veszélyes anyagok kibocsátása:	-	Nyilatkozat (a műszaki értékelő szervezetnek benyújtva)
	<b>BR4: Használati biztonság:</b>		
	Mechanikai ellenállás és stabilitás:		NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
	Ellenállás ütéssel, mozgással szemben:	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
	Tapadás:		NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
	<b>BR5: Zaj elleni védelem:</b>		

Léghanggátlás:		NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	ETA 16/0310
<b>BR6: Energiatakarékosság és hővédelem:</b>			
Hővezető-képesség:	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	ETA 16/0310
Páraáteresztő-képesség (páradiffúziós tényező):	-	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
<b>Tartósság:</b>			
Általános tartóssági értékelés:		Az EOTA TR024 szerint és az ETAG 026-3-mal összhangban a célzott felhasználási területen Z2, Z1, Y2, Y1 .	ETA 16/0310

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat legújabb változata megtalálható a "www.promat-ce.eu" weboldalon.

A PROMASEAL®-A spray 1907/2006/EK rendelet szerint kiállított biztonsági adatlapja igényelhető.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név: Bettina Rothböck  
Beosztás: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals

Linz, 4/10/2017

Aláírás: