



## VKF Anerkennung Nr. 32377

**Inhaber /-in**

Union Foam SPA  
Via dell'Industria 8  
20882 Bellusco  
Italy

**Hersteller /-in**

Union Foam SPA  
20882 Bellusco  
Italy

**Gruppe**

223 - Abschottungen/Durchführungen

**Produkt**

EUROBATEX - EUROBATEX PLUS / EUROBATEX H

**Beschreibung**

Abschottung von einzelnen Leitungen aus Stahl/Edelstahl/Guss mit Rohrdämmung EUROBATEX - EUROBATEX PLUS oder EUROBATEX H (D=9-32mm), im Durchbruch durchlaufend, Restspalt verschlossen mit Zementmörtel.

**Anwendung****Unterlagen**

MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210003141' (18.07.2003), Prüfbericht '21001901' (22.06.2001), ABP 'P-MPA-E-01-036' (09.07.2018)

**Prüfbestimmungen**

DIN 4102; VKF

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2027

**Ausstellungsdatum**

07.11.2022

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 32377**

**Inhaber /-in:** Union Foam SPA

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2027

**Ausstellungsdatum:** 07.11.2022

## Eurobatex H

### **Rohrabschottung für Leitungen aus Stah/Edelstahl/Guss, Masseinheit in mm – Einbau in Massivwand**

<b>F</b>	<b>D1</b>	<b>WR</b>	<b>WI</b>	<b>LI</b>	<b>W</b>	<b>D2</b>
S 90	≤17-2	2.9	9-25	≥500	≥150	---
S 90	≤26.9	2.9	13-25	≥500	≥150	---
S 90	≤42.4	3.25	19-36	≥500	≥150	---
S 90	≤48.3	3.25	25-30	≥500	≥150	---
S 90	≤57	3.25	30	≥500	≥150	---
S 60	≤88.9	3.35	9	≥500	≥150	---
S 60	≤57	3.25	13-25	≥500	≥150	---

### **Rohrabschottung für Leitungen aus Stahl/Edelstahl/Guss, Masseinheit in mm – Einbau in Massivdecke**

<b>F</b>	<b>D1</b>	<b>WR</b>	<b>WI</b>	<b>LI</b>	<b>W</b>	<b>D2</b>
S 90	≤88.9	2.9-3.35	9	≥500	---	≥150
S 90	≤57	2.9-3.25	13-30	≥500	---	≥150
S 90	≤42.4	3.25	36	≥500	---	≥150

Legende:

F = Feuerwiderstand

D1 = Rohrdurchmesser aussen

WR = Wandstärke Rohr

WI = Wandstärke Isolierung

LI = Länge Isolierung min.

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2 = Montage in Decke, Deckenstärke min.



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 32377**

**Inhaber /-in:** Union Foam SPA

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2027

**Ausstellungsdatum:** 07.11.2022

## **Eurobatex – Eurobatex Plus**

### **Rohrabschottung für Leitungen aus Stah/Edelstahl/Guss, Masseinheit in mm – Einbau in Massivwand**

<b>F</b>	<b>D1</b>	<b>WR</b>	<b>WI</b>	<b>LI</b>	<b>W</b>	<b>D2</b>
S 90	≤17.2	2.9	9-32	≥500	≥150	---
S 90	≤33.7	2.9-3.25	13-32	≥500	≥150	---
S 90	≤60.3	3.25-3.35	13-19	≥500	≥150	---
S 60	≤88.9	3.35	19	≥500	≥150	---

### **Rohrabschottung für Leitungen aus Stahl/Edelstahl/Guss, Masseinheit in mm – Einbau in Massivdecke**

<b>F</b>	<b>D1</b>	<b>WR</b>	<b>WI</b>	<b>LI</b>	<b>W</b>	<b>D2</b>
S 90	≤17.2	2.9	9-32	≥500	---	≥150
S 90	≤33.7	2.9-3.25	13-32	≥500	---	≥150
S 90	≤60.3	3.25-3.35	13-19	≥500	---	≥150
S 90	≤114	3.35-3.6	19	≥500	---	≥200
S 60	≤88.9	3.25-3.35	19	≥500	---	≥150

Legende:

F = Feuerwiderstand

D1 = Rohrdurchmesser aussen

WR = Wandstärke Rohr

WI = Wandstärke Isolierung

LI = Länge Isolierung min.

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2 = Montage in Decke, Deckenstärke min.