



Reconnaissance AEAJ N° 30129

Titulaire
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Münster
Germany

Fabricant
-

Groupe 142 - Isolations de tuyaux

Produit ARMACOMFORT AB ALU

Description Isolation pour tuyaux en mousse PU (10mm), barrière en EPDM (2mm), revêtement d'une double feuille en ALU, E=12mm, PS=439kg/m³

Utilisation RF2 PU
RF2 EPDM

Documentation TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '400371-17-0381-01&02&03' (18.08.2017)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Indice d'Incendie 5(200°C).3 PU
Indice d'Incendie 5(200°C).3 EPDM

Durée de validité 31.12.2023

Date d'édition 04.07.2018

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo