



## VKF Technische Auskunft Nr. 27502

**Inhaber /-in**  
Regisol AG  
Schwalbenweg 3  
3292 Busswil  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Regisol AG  
3292 Busswil  
Schweiz

**Gruppe** 142 - Rohrdämmungen

**Produkt** REGOPIR HF ALU GLATT SCHALEN

**Beschreibung** Rohrdämmung aus PIR-Hartschaum einseitig mit Alu-Folie kaschiert (D=0.05mm, MA=135.5g/m<sup>2</sup>), RD=28.05 - 37.95kg/m<sup>3</sup>, D=20-120mm

**Anwendung** RF3

**Unterlagen** L.S. Fire, Controguerra: Prüfbericht '14628/07' (04.10.2021), Prüfbericht '14628/08' (30.09.2021), Beurteilung '14628' (07.10.2021); Hersteller: Leistungserklärung 'R0116' (06.10.2021)

**Prüfbestimmungen** EN ISO 11925-2, EN 13823

**Beurteilung** Klassifizierung DL-s2,d0

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 02.03.2022  
**Ersetzt Dokument vom** 15.03.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler