

Udstedende kontor: Notificeret organ nr. 0615  
Bureau Veritas Certification Denmark A/S  
Oldenborggade 25-31, DK-7000 Fredericia

**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certifikat for ydeevnens konstans

**0615 – CPR – 95633G**

I overensstemmelse med *Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011* (Byggevarerforordningen, the Construction Products Regulation eller CPR), gælder dette certifikat for byggevaren

**Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer  
- Fabriksfremstillede produkter af mineraluld (MW)**

**Termisk isolering af glasfiber i forskellige dimensioner (plader og rør)  
med eller uden overfladebelægninger  
(Se produktliste på [www.bvcertforum.dk/ceref](http://www.bvcertforum.dk/ceref))**

bragt i omsætning af

**Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER**  
Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup

og fremstillet på produktionsstedet

**Vamdrup**

Dette certifikat attesterer, at alle bestemmelser vedrørende vurdering og kontrol af ydeevnens konstans beskrevet i annekset ZA i standarden

**EN 14303:2009+A1:2013**

i henhold til system 1 for ydeevnen angivet på dette certifikat er anvendt, og at fabrikkens egen produktionskontrol er vurderet til at sikre ydeevnens konstans for byggevaren.

Dette certifikat blev udstedt første gang 30.07.2012 og vil være gældende, så længe hverken den harmoniserede standard, byggevaren, AVCP metoderne eller produktionsforholdene på fabrikken ændres væsentligt, medmindre det er suspenderet eller trukket tilbage af produktcertificeringsorganet.

For oplysninger om dette certifikats gyldighed, venligst kontakt (+45) 77311000 eller benyt [www.bvcertforum.dk/ceref](http://www.bvcertforum.dk/ceref).

Certifikatnr. 0615-CPR-95633G Dato 10.10.2017



*Lenette Eckerman*

Kvalitetsafdelingen, Lenette Eckerman



**DANAK**

PROD Reg.nr. 7009

Head office Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER (teknisk isolering) Vamdrup Mastercertificate no. 95633 G Last update 17-12-2018  
 Production site(s) Vamdrup List of certified products,page



Certificate	Product name issued /first issued	Thermal conductivity curve			Thickness range mm	Designation code	Reaction to fire Euroclass	Keymark
		A 10E-2	B 10E-4	C 10E-7				
	/					Industrial MW-		
H100	ISOVER BoaFlex rørskål (Hulkerne) BoaFlex Pipe Section CLIMPIPE Section Boaflex Alu2 23-03-2018/30-07-2012	3,559	1,419	0,585		Industrial MW-EN14303-T8-DS(70,90)-MV2	NPD	
H101	ISOVER BoaFlex rørskål (Stjernekerne) BoaFlex Pipe Section CLIMPIPE Section Boaflex Alu2 star shaped hole 23-03-2018/30-07-2012	3,559	1,419	0,585		Industrial MW-EN14303-T8-DS(70,90)-MV2	NPD	
H102	ISOVER Lamelmåtte ALU AF Råvare til Isover Hygrowick, Climcover Lamelle Alu2. 23-03-2018/30-07-2012	3,743	0,969	7,731	20 -120 mm	Industrial MW-EN14303-T4-DS(70,90)-ST(+ )520-MV2	A2-s1,d0	
H104	ISOVER Lamelmåtte VP Climcover Lamella P 13-03-2018/30-07-2012	3,743	0,969	7,731	20 - 120 mm	Industrial MW-EN14303-T4-DS(70,90)-ST(+ )250	NPD	
H107	ISOVER Tankisolering, Tech Roll 1,0 (med og uden vlies) 13-03-2018/30-07-2012	3,320	1,340	5,710	100 - 250 mm	Industrial MW-EN14303-T3-DS(70,90)-ST(+ )250	A1	
H108	ISOVER Tankisolering Formstykker Tech Slab 1,0 13-03-2018/30-07-2012	3,320	1,340	5,710	50 - 300 mm	Industrial MW-EN14303-T3-DS(70,90)-ST(+ )250	A1	
H109	ISOVER Tankisolering ALU AF, Tech Roll 1,0 Alu2 23-03-2018/30-07-2012	3,320	1,340	5,710	50 - 100	Industrial MW-EN14303-T3-DS(70,90)-ST(+ )250-MV2	A2-s1,d0	
H110	ISOVER Industriplade IP1, Tech Slab 3,0 17-12-2018/30-07-2012	3,292	0,798	5,491	30 - 200	Industrial MW-EN14303-T4-DS(70,90)-ST(+ )250	A1	
H112	ISOVER Industriplade IP2 Climcover Slab (med og uden vlies) 13-03-2018/30-07-2012	3,010	0,834	2,370	30 - 150	Industrial MW-EN14303-T5-DS(70,90)-ST(+ )250	A2-s1, d0	
H113	ISOVER Industriplade 2 Alu AF Climcover Slab Alu2 13-03-2018/30-07-2012	3,010	0,834	2,370	30 - 150	Industrial MW-EN14303-T5-DS(70,90)-ST(+ )250-MV2	A2-s1, d0	
H115	ISOVER Ventilationsrulle,	3,366	1,308	3,263	30 - 150 mm		A2-s1, d0	

	Crimp Wrap, CLIMCOVER CR Alu2 23-03-2018/30-07-2012					Industrial MW- EN14303-T4-DS(70,90) -ST(+)250-MV2	
H116	ISOVER 30 Formstykker 31-03-2017/20-05-2015	2,950	1,028	0,432	50-125	Industrial MW- EN14303-T3-DS(70,90) -ST(+)250	A2-s1,d0
H117	ISOVER Robust TP, Robust Taskiva, Takunderskiva 37 17-12-2018/11-12-2015	3,603	0,847	3,450	50 - 180	Industrial MW-EN 14303-T5-DS(70,90) -ST(+)150-CS(10)30- WS1	A2-s1,d0