



Renseignement technique AEAJ N° 26537

Titulaire
Sager AG
Dornhügelstrasse 10
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Fabricant
Sager AG
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit SAGLAN T-SA25 / T-SA30 /T-SA40 / T-SI25 DUCTWRAP / T-SI30 / T-SI-K30 / T-SA-K30

Description Plaque en laine de verre avec/sans revêtement, PS≤100kg/m3

Utilisation RF1

Documentation MPA, Stuttgart: Rapport de classification '9027272020_81' (07.10.2020), Rapport de classification '9027272020-82' (07.10.2020), Rapport de classification '9027272020-84' (07.10.2020), Rapport de classification '9027272020-85' (07.10.2020); Hoch, Fladungen: Rapport de classification 'KB-Hoch-180373-2' (06.08.2018); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR.2-016.0-01' (15.12.2020); Hersteller: Déclaration des performances 'sat-0002-p2-a1-halka130820' (30.06.2013), Déclaration des performances 'sat-0001-r2-a1-h130630' (30.06.2013), Déclaration des performances 'sat-0008-p3-hnka-a1-200730' (30.07.2020)

Conditions d'essai EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823

Appréciation Classification A1

Durée de validité 31.12.2026
Date d'édition 15.12.2021
Remplace l'attestation du 10.02.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler